

VERNEUIL EN HALATTE

Beauvais, le 2 mai 2025

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE VERNEUIL EN HALATTE
7, rue Pasteur
60550 VERNEUIL EN HALATTE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Type	Code	Nom	Prélevé le : mardi 25 mars 2025 à 11h20
Prélèvement	00156123		par : L02
Unité de gestion	0292	VERNEUIL EN HALATTE	Type visite : P1
Installation	TTP 001548	VERNEUIL EN HALATTE SOURCE	
Point de surveillance	P 0000002233	STATION LIVRAISON SOURCE (MONT LA VILLE)	Commune : VERNEUIL-EN-HALATTE
Localisation exacte	ROBINET SUR REFOULEMENT		

<u>Mesures de terrain</u>	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	12 °C				25,00
Température de mesure du pH	12,1 °C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,4 unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	715 µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	1,27 mg(Cl2)/L				
Chlore total	1,31 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LDAR DE L'AISNE

Type de l'analyse : P1DIV

Code SISE de l'analyse : 00156264

Référence laboratoire : H_CS25.2847.1

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0 Qualit.				
Coloration	<5 mg(Pt)/L				15,00
Couleur (qualitatif)	0 Qualit.				
Odeur (qualitatif)	0 Qualit.				
Turbidité néphélométrique NFU	0,48 NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
Anhydride carbonique agressif	-8,3 mg(CO2),				
Anhydride carbonique libre	24,5 mg(CO2),				
Carbonates	0,0 mg(CO3),				
Ecart entre pH initial et pH à l'équilibre	-0,13 unité pH				
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4	2 Qualit.			1,00	2,00
Hydrogénocarbonates	386 mg/L				
pH d'équilibre à la t° échantillon	7,27 unité pH				
Titre alcalimétrique	0 °f				
Titre alcalimétrique complet	31,6 °f				
Titre hydrotimétrique	38,2 °f				
MÉTABOLITES NON PERTINENTS					
Chlorothalonil R471811	0,179 µg/L				
MÉTABOLITES PERTINENTS					
Chloridazone desphényl	0,287 µg/L		0,10		
Chloridazone méthyl desphényl	0,060 µg/L		0,10		
Chlorothalonil R417888	<0,010 µg/L		0,10		
MINERALISATION					
Calcium	104 mg/L				
Chlorures	24,3 mg/L				250,00
Magnésium	24,3 mg/L				

PLV : 00156123 page : 2

Potassium	1,7 mg/L				
Sodium	11,3 mg/L				200,00
Sulfates	41,6 mg/L				250,00

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total	0,79 mg(C)/L				2,00
-------------------------	--------------	--	--	--	------

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4)	<0,050 mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	<0,119 mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	5,8 mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,010 mg/L		0,50		

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aé. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aé. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL)		0		


PESTICIDES DIVERS

Chloridazone	<0,005 µg/L		0,10		
Chlorothalonil	<0,010 µg/L		0,10		
Total des pesticides analysés	0,347 µg/L		0,50		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00156123)

Eau d'alimentation non-conforme aux limites de qualité en vigueur pour le paramètre desphényl-chloridazone. Toutefois, cette eau est propre à la consommation humaine car la concentration des pesticides concernés reste inférieure aux valeurs sanitaires. Un contrôle renforcé est mis en place.

Pour le Directeur Général et par délégation,
La Sous-Directrice de la Santé
Environnementale,



Virginie LE ROUX - MONTCLAIR